38019/2026
WR. 6221.14.2026

Polenergia
Farma Fotowoltaiczna 2

Warszawa, 14 października 2026 r.

Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Dotyczy: Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – abonencka stacja transformatorowa 110/20 kV GPO PV Rajkowy

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 września 2026 r., dotyczącego zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne wytwarzane przez abonencką stację transformatorową 110/20 kV GPO PV Rajkowy, niniejszym przedkładamy korektę omyłki pisarskiej, która wystąpiła w formularzu zgłoszenia tej instalacji.

W załączeniu przekazujemy formularz z dokonaną korektą, spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647), w szczególności art. 152 oraz art. 153 ust. 2 pkt 4.

Z wyrazami szacunku

Podpis jest prawidłowy
Data: 2026.10.14 15:26:54 CEST

Załączniki:
1. Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Polenergia
Farma Fotowoltaiczna 2 sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa
Tel.: +48 22 522 39 00
Faks: +48 22 395 5609
KRS: 0000849335
NIP: 701-09-91-243
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5 000 zł

Polenergia
Farma Wiatrowa Namysłów

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ulica Wierzbowa 18, 83-130 Rajkowy FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację Stacja transformatorowa GPO PV Rajkowy 110/20 kV
3. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby Polenergia Farma Fotowoltaiczna 2 sp. z o.o., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa
4. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji ulica Wierzbowa 18, 83-130 Rajkowy (działka nr 163/15 jedn. ewid. 221404_5 obręb 0007 Rajkowy, gmina Pelplin, powiat tczewski)
5. Rodzaj instalacji, zgodnie z § 2 ust.2 pkt. 2.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. 2019, poz. 1510) Stacja elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV
6. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług Odnawialna produkcja energii elektrycznej przez zjawisko fotowoltaiczne, planowana produkcja energii elektrycznej przy P90 wynosi 39 694 MWh roczne, łączna moc farmy fotowoltaicznej 34,999 MWp.
7. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
8. Wielkość i rodzaj emisji[2)] Otrzymane dla środowiska, wyniki pomiarów natężenia pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz, pochodzącego od badanych obiektów na terenie stacji elektroenergetycznej 110/20 kV GPO PV Rajkowy, nie przekraczają 10 kV/m. Największa zmierzona i przeliczona wartość natężenia pola elektrycznego to 0,3 kV/m. Nie jest więc przekroczona graniczna wartość dopuszczalna dla obszarów dostępnych dla ludzi.

Polenergia
Farma Wiatrowa Namysłów sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa
Tel.: +48 22 522 39 00
Faks: +48 22 395 5609
KRS: 0000323649
NIP: 951-22-76-230
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5 000 zł

Otrzymane dla środowiska, wyniki pomiarów natężenia pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz, pochodzącego od badanych obiektów na terenie stacji elektroenergetycznej 110/20 kV GPO Rajkowy, nie przekraczają 60 A/m.

Największa zmierzona i przeliczona wartość natężenia pola magnetycznego to 1 A/m. Nie jest więc przekroczona graniczna wartość dopuszczalna dla obszarów dostępnych dla ludzi i pod zabudowę mieszkaniową.

Stacja elektroenergetyczna 110/20 kV GPO PV Rajkowy spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019, poz. 2448).

9. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Nie dotyczy. Oddziaływanie zamyka się w granicach ogrodzenia GPO.

10. Informacja czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Nie dotyczy. Instalacja nie przekracza dopuszczalnych wartości emisji

11.Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122 a ust.1 pkt.1 (załącznik)

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji

Współrzędne środka głównej bramy wjazdowej GPO PV Rajkowy:	N: 53°58′32,10″ E: 18°44′42,66″
Ogólny opis sposobu zagospodarowania otoczenia instalacji, na podstawie dostępnych danych dokumentacyjnych lub wizji w terenie:	Stacja 110/20 kV GPO PV Rajkowy jest stacją transformatorowo-rozdzielczą, wybudowana jest na ogrodzonym obszarze, który został wyłączony z użytkowania rolniczego. Przedmiotowa instalacja jest obiektem zamkniętym, dostępnym tylko dla pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkoleniu oraz posiadających uprawnienia BHP.

12. Miejscowość, data: Warszawa, 14 października 2026 r.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

[redacted] - pełnomocnik

13. Podpisy

Podpis jest prawidłowy

[redacted]

Data: 2026.10.[redacted] 15:27:59 CEST

Polenergia
Farma Wiatrowa Namysłów sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa
Tel.: +48 22 522 39 00
Faks: +48 22 395 5609
KRS: 0000323649
NIP: 951-22-76-230
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5 000 zł

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia ....

Polenergia
Farma Wiatrowa Namysłów sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa

Tel.: +48 22 522 39 00
Faks: +48 22 395 5609

KRS: 0000323649
NIP: 951-22-76-230

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 5 000 zł