



Tczew, dnia 19.09.2022 r.

Pan
Mirosław Augustyn
Starosta Tczewski

dotyczy: interpelacji radnego Jiry Studeny w związku z inwestycją –naprawa elementów Mostu Tczewskiego.

W odpowiedzi na interpelację radnego w sprawie napraw Mostu Tczewskiego, informuję co następuje:

1. Wydział WI wykonuje bieżące przeglądy wież. Nie stwierdzono degradacji przyczółków ani filarów wież. Niestety nie mamy większego wpływu na wandalizm społeczności lokalnej. Na wieży nr 2 stwierdzono degradację krenelaży. Przyczyną jest najprawdopodobniej niewłaściwe wykonanie robót budowlanych. Niestety degradacja krenelaży wystąpiła 2 lata po upływie gwarancji wykonawczej.
Aby móc wykonać remont tej wieży, należy wykonać dokumentację projektową wraz z programem prac konserwatorskich. Wydział sugeruje, aby taką dokumentację wykonać podczas przygotowywania dokumentacji na przebudowę mostu od strony Lisewa a same roboty, ze względu na ich znaczny koszt, wykonać wraz z wykonywaniem robót na ostatniej części obiektu.
2. Wydział WI informuje, że od strony Tczewa zgromadzone są okładziny kamienne, którymi obłożony będzie przyczółek mostowy i nowo wybudowany filar nurtowy. Pomimo sukcesywnych przeglądów, Wydział nie stwierdził jakichkolwiek zniszczeń tych elementów. Całość jest zabezpieczona przed wjazdem tam ciężkiego sprzętu, który jako jedyny mógłby wywieźć lub uszkodzić poszczególne elementy. Ponadto informuję, że siatka stanowiąca część ogrodzenia jest sukcesywnie naprawiana, jednak nie zniechęca to części społeczności lokalnej od jej dewastowania.

Z poważaniem,

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
[Signature]
mgr Paweł Filar