



Tczew, dnia 3 lutego 2025 r.

Zainteresowani Wykonawcy

dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „*Naprawa oświetlenia przy ulicy 30 Stycznia w Tczewie*”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na realizację ww. zadania publicznego, Zamawiający odpowiada na następujące zadane przez Wykonawcę pytanie:

„W zapytaniu ofertowym w opisie przedmiotu zamówienia określili Państwo w punkcie 2.2 modernizacja zainstalowanych opraw sodowych (40 szt.), wymieniając je na oprawy ze źródłami światła LED posiadającymi certyfikat ENEC lub wyższy. Proszę o podanie informacji o przybliżonych mocach tych opraw, w celu rzetelnego przygotowania oferty.”

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada, że Wykonawca do swojej oferty winien przyjąć moc o wartości **70 W**. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji i Remontów
Bogdan Szczuński